

**СОГЛАСОВАНО**

Председатель Петровской городского  
округа местной организации  
Ставропольской краевой региональной  
организации общероссийской  
общественной организации  
«Всероссийское общество инвалидов»  
/В.Н.Буркалин/  
« \_\_\_\_\_ 2021г.



**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий муниципального  
казенного дошкольного  
образовательного учреждения  
детского сада комбинированного вида  
№41 «Сказка» с.Константиновское  
/Т.И.Фирсова /  
« \_\_\_\_\_ 2021г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №41 «Сказка» с.Константиновское

1.2. Адрес объекта 356500, Ставропольский край, Петровский район, с.Константиновское, ул.Молодежная, б/н

1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1496,9 кв. м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 7447 кв. м

1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта 2018

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 2022, *капитального* \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №41 «Сказка» с.Константиновское (МКДОУ ДС №41 «Сказка» с.Константиновское)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 356500, Ставропольский край, Петровский район, с.Константиновское, ул.Молодежная, б/н

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) \_\_\_\_\_  
государственная

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) отдел образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 356530, Ставропольский край, Петровский район, г.Светлоград, ул.Ленина,29; тел.8(86547)4-03-05; факс (86547) 4-03-05; адрес сайта: [www.petrovoo.ukoz.ru](http://www.petrovoo.ukoz.ru); e-mail [obrazovanie@petrgosk.ru](mailto:obrazovanie@petrgosk.ru)

## **2. Характеристика деятельности организации на объекте** (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)  
образование

2.2. Виды оказываемых услуг дошкольное образование

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети в возрасте от 1,6 до 8 лет (согласно п.3.4.2. Устава)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 220

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

да

## **3. Состояние доступности объекта**

### **3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
не предусмотрено

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  
не предусмотрено

### **3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м

3.2.2. время движения (пешком) 2 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания \*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

\* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У) ДУ (К,О,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У) ДУ (К,О,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,У) ДУ(К,С,Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О,С,Г,У) ДУ (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(О) ДУ (Л,О,С,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

\*\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Доступно условно

При адаптации объекта необходимо:

- капитальный ремонт входов в здание, коридоров, санитарно-гигиенических помещений;
- технические средства: поручни, подъемники, кресла-коляски;
- визуальные и тактильно-визуальные знаковые средства отображения информации.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	частично нуждается
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт входов в здание. Технические решения невозможны
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт; Капитальный ремонт.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт; Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт; Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт; индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт; индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт; индивидуальное решение с ТСР

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансовых средств в рамках исполнения Плана адаптации ОИ и обеспечения доступности услуг для инвалидов и

других МГН МКДОУ ДС №41 «Сказка» с.Константиновское, утвержденного приказом  
по от 01.11.2021г №214

---

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: повышение уровня доступности всех категорий инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование с Петровской городской округ местной организацией Ставропольской краевой региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается-прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации Ставропольского края (<http://картавозможностей.рф>) 10.10.2019г.

### 5. Особые отметки

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |        |
|--|--------|
| 1. Территории прилегающей к объекту        | на 2л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 2л. |
| 3. Путей движения в здание                 | на 2л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 2л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 2л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2л. |

Результаты фотофиксации на объекте МКДОУ ДС №41 «Сказка» на \_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.


Другие (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Руководитель рабочей группы  
Начальник ОО АПГОСК Шевченко Н.А.  
(должность, Ф.И.О.)


  
(Подпись)

Члены рабочей группы:


Заместитель начальника ОО АПГОСК Савченко С.И.  
(должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Ведущий специалист ОО АПГОСК Лубенченко Т.Н.  
(должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Ведущий специалист управления труда Кузыченко Э.А.  
(должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)


В том числе:

Представитель общественной организации инвалидов:  
Председатель Петровская МО ВОИ Буркалин В.Н.  
(должность, Ф.И.О.)


  
(Подпись)

Представители организации расположенной на объекте:


Заведующий МКДОУ ДС №41 «Сказка» Фирсова Т.И.  
(должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Зам.заведующего по ВМР МКДОУ ДС №41 Кобзева Н.А.  
(должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Зав.хозяйством МКДОУ ДС №41 Анисимова Л.В.  
(должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Управленческое решение согласованно «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. (протокол №\_\_\_)

Комиссией (название) \_\_\_\_\_

Приложение А.3



**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
№ \_\_\_\_\_

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №41 «Сказка» с.Константиновское
- 1.2. Адрес объекта 356500, Ставропольский край, Петровский район, с.Константиновское, ул.Молодежная, б\н
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1496,9 кв. м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта 2018
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022, капитального \_\_\_\_\_

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №41 «Сказка» с.Константиновское (МКДОУ ДС №41 «Сказка» с.Константиновское)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 356500, Ставропольский край, Петровский район, с.Константиновское, ул.Молодежная, б\н
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)-оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)-муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) отдел образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края



1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 356530, Ставропольский край, Петровский район, г.Светлоград, ул.Ленина,29;

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2. Виды оказываемых услуг дошкольное образование

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)- очная 10,5 часов пятидневная рабочая неделя

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)- дети от 1,6 до 8 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 220

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

## 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

нет,  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2. время движения (пешком) 5-10 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*)

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать \_\_\_\_\_  
нет \_\_\_\_\_ )

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* ( \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ )

### 3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	частично нуждается
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт входов в здание. Технические решения невозможны
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт; Капитальный ремонт.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт; Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт; Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт; индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт; индивидуальное решение с ТСП

8	Все зоны и участки	Текущий ремонт; индивидуальное решение с ТСР
---	--------------------	--

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано**

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи  
уполномоченного представителя объекта)*

Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ \_\_\_\_\_  
от “ 19 ” \_\_\_\_\_ мая 20 21 г.

## I. Результаты обследования:

### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида №41 «Сказка»с.Константиновское  
356500, Ставропольский край, Петровский район, с.Константиновское, ул.Молодежная,

б\н

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	 Фото №1	Отсутствуют визуальная информация, тактильные обозначения	ДЧ-В (С,О,С Г)	Установка визуальной информации, тактильных обозначений	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	 Фото №2	Ровное покрытие, уклона путей движения нет	ДЧ-В (С,О,С Г)	Организовать помощь со стороны персонала.	нет
1.3	Лестница (наружная)						
1.4	Пандус (наружный)	есть		Ровное покрытие	ДЧ-В (С,О,С Г)	Организовать помощь со стороны персонала.	нет
1.5	Автостоянка и парковка	нет		Отсутствуют парковочные места для транспорта инвалидов	ДЧ-В (С,О,С Г)	Организовать парковку для автотранспорта и выделить места для инвалидов согласно норматива	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В	№1,2	Территория, прилегающая к зданию

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ \_\_\_\_\_  
от “ 19 ” \_\_\_\_\_ мая 20 21 г.

## I. Результаты обследования:

### 2. Входа (входов) в здание

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида №41 «Сказка» с.Константиновское  
356500, Ставропольский край, Петровский район, с.Константиновское, ул.Молодежная,

б\н

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	 Фото №1	Одиночные ступени недопустимы	К, О, С	Обеспечить нормативный уклон для нивелирования одиночной ступени	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	 Фото №2	Имеется на втором входе	О, С, К	Продублировать внешнюю лестницу пандусом на первом входе в здание	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	 Фото №3	Имеется тактильная информация об учреждении на втором входе в здание	С	Изготовление и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом на первый вход в здание	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	 Фото №4	Отсутствует световой и звуковой маяк	С, Г	Установка светового и звукового маяка	Текущий ремонт

2.5	Тамбур	есть		нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне						





## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)	3, 4,5	Текущий ремонт

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ \_\_\_\_\_  
от " 19 " \_\_\_\_\_ мая 20 21 г.

**I. Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**


МКДОУ ДС №41 «Сказка» с.Константиновское

356500, Ставропольский край, Петровский район, с.Константиновское, ул.Молодежная,

б\н

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	 Фото №6	достаточная ширина пути движения в чистоте	К, О, С	нет	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	 Фото №7	Отсутствует контрастная маркировка крайних ступеней	К, О, С	Обеспечить контрастную маркировку крайних ступеней лестничных маршей	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	есть	 Фото №8	Соответствует	К, О, С	нет	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					
3.5	Дверь		 Фото №9	Соответствует	К, О, С	нет	

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	 <p>Фото №5</p>	Неорганизованность путей эвакуации и информации для инвалидов о чрезвычайных ситуациях и оповещения в экстренных случаях	К, О, С	<p>Организовать пути эвакуации и безопасные зоны (при необходимости).</p> <p>Разместить информацию о расположении путей эвакуации, организовать предупреждение об опасности и о чрезвычайных ситуациях с учётом особенностей восприятия различных категорий инвалидов</p>	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)	6,7,8,9	частичный ремонт пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 4 (I)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ \_\_\_\_\_  
от “ 19 ” \_\_\_\_\_ мая 20 21 г.

### I. Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида №41 «Сказка» с.Константиновское  
356500, Ставропольский край, Петровский район, с.Константиновское, ул.Молодежная,  
б\н

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	 Фото №10	Зоны целевого назначения являются условно или частично доступными для всех категорий инвалидов	К, С, Г К, С, Г	Приобретены дополнительные адаптивных средств, позволяющие улучшить качество предоставляемой услуги в виде использования каких либо технических средств, рекомендовано приобретать при необходимости	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	 Фото №11				Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					

4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Зоны целевого назначения здания (Вариант I - зона обслуживания инвалидов)	ДЧ-И (О, У) ДУ (К, С, Г)	10,11	Зоны целевого назначения здания (Вариант I - зона обслуживания инвалидов)

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ \_\_\_\_\_  
от “ 19 ” \_\_\_\_\_ мая 20 21 г.


## I. Результаты обследования:

### 5. Санитарно-гигиенических помещений


Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида №41 «Сказка» с.Константиновское  
356500, Ставропольский край, Петровский район, с.Константиновское, ул.Молодежная,

б\н

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане № фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	 Фото №12	Недостаточные габариты санитарно-гигиенического помещения	К, С,О	Оборудовать кабину: Ширина – 1,65 м., глубина – 2,2 м. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м. для разворота кресло-коляски.  Установить поручни с 2 сторон (со стороны свободного пространства поручень откидной)	Частичный капитальный ремонт



5.2	Душевая/ ванная комната	есть	 <p>Фото №13</p>	Недостаточные габариты санитарно-гигиенического помещения	К, С,О	Оборудовать душевые для инвалидов на кресле-коляске, перед которой следует предусмотреть пространство для подъезда кресла-коляски	Частичный капитальный ремонт	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (О, С, Г, У) ДУ(К)	12,13	Частичный капитальный ремонт

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ \_\_\_\_\_  
от “ 19 ” \_\_\_\_\_ мая 20 21 г.

**I. Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида №41 «Сказка» с.Константиновское  
356500, Ставропольский край, Петровский район, с.Константиновское, ул.Молодежная,  
б\н

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	 Фото №14	Имеются	С		
6.2	Акустические средства	нет		Отсутствует звуковое оповещение о приеме	Г	Необходимо внести изменения в программу	Индивидуальное техническое решение
6.3	Тактильные средства	есть	 Фото №15	Имеется	С		
	ОБЩИЕ требования к зоне						

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (О, У) ДУ (К, Г)	14,15	Текущий ремонт и индивидуальное техническое решение

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_




Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6




Фото №7



Фото №8




Фото №9




Фото №10



Фото №11



Фото №12



Фото №13



Фото №14



Фото №15




Фото №16

Пролито, пронумеровано на 27 листах  
Заведующий  
МКДОУ ДС №41 «Сказка»  
с. Константиновское



И.И. Фирсова

